



152101060028
有效期至:2027年08月19日

室内环境检验报告



报告编号: 005AZ4002002500039

样品名称: 室内空气样品

工程名称: 2025年白沙黎族自治县民族中学扩建高中部
设备配置采购项目

委托单位: 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

检验类别: 委托检测

工程代码: 20250072

中国国检测试控股集团海南有限公司

2025年08月15日





152101060028
有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告

第1页 共20页

样品名称	室内空气样品	报告编号	005AZ4002002500039
委托单位	白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司	委托编号	2025006309
工程名称	2025年白沙黎族自治县民族中学扩建高中部设备配置采购项目	样品编号	Z4002002025-00039
工程部位	1~2#男生宿舍	检测点数	55
见证单位	----	建筑类型	I 类民用建筑工程
见证人	----	样品来源	现场采样
总建筑面积 (m ²)	6100.70	检验类别	委托检测
样品状态	符合检测要求	委托日期	2025年08月08日
检验项目	氲、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯	检测日期	2025年08月08日
检验依据	GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》		
结论	经检测, 所检项目符合GB 50325-2020中 I 类民用建筑工程技术要求的规定。 检测单位盖章: 2025年08月15日		
备注	本报告部分复制无效; 其检测结果仅对应检测当时环境状态。		
检测单位地址: 海南省海口市龙华区城西镇大样村26号 电话: 0898-68681805			

批准:

李莹

审核:

李莹

检测:

王丽葵



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第2页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 二层学生宿舍 舍 2-J~ 2-L/2-3+1700~2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.16	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	75	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
1#楼: 二层学生宿舍 舍 2-J~2-L/2-4~ 2-5-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.16	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	80	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
1#楼: 二层学生宿舍 舍 2-J~2-L/2-5~ 2-6-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.12	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	72	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第3页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 二层学生宿舍 2-J~2-L/2-6~ 2-7-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.14	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	58	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
1#楼: 二层学生宿舍 2-J~2-L/2-7~ 2-8-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.18	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	64	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
1#楼: 三层无障碍 宿舍 2-J~2-L/2-1 ~2-3+1700	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.11	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	67	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第4页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 三层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-4+3600~2-5	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.14	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	72	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
1#楼: 三层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-5+3600~2-6	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.12	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	69	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
1#楼: 三层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-6+3600~2-7	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.11	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	68	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第5页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 三层学生宿舍 舍 2-J~ 2-L/2-7+3600~2-8	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.13	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.03	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
1#楼: 四层学生宿舍 舍 2-J~ 2-L/2-3+1700~2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.11	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	70	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
1#楼: 四层学生宿舍 舍 2-J~2-L/2-4~ 2-5-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.15	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	62	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第6页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 四层学生宿舍 2-J~2-L/2-5~ 2-6-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.13	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	69	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
1#楼: 四层学生宿舍 2-J~2-L/2-6~ 2-7-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.11	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	46	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
1#楼: 四层学生宿舍 2-J~2-L/2-7~ 2-8-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.15	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.03	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	67	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第7页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 五层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-3+1700~2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.19	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.10	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	55	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
1#楼: 五层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-4+3600~2-5	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.13	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	74	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
1#楼: 五层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-5+3600~2-6	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.14	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	45	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第8页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 五层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-6+3600~2-7	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.11	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	69	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
1#楼: 五层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-7+3600~2-8	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.13	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	75	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
1#楼: 六层学生宿舍 2-J~ 2-L/2-3+1700~2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.14	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	58	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第9页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 六层学生宿舍 2-J~2-L/2-4~ 2-5-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.20	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
1#楼: 六层学生宿舍 2-J~2-L/2-5~ 2-6-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.13	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	53	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
1#楼: 六层学生宿舍 2-J~2-L/2-6~ 2-7-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.15	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	63	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第10页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
1#楼: 六层学生宿舍 2-J~2-L/2-7~ 2-8-3600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.13	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	56	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 一层学生宿舍 2-A~2-C/2-4-3600~ 2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.24	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	63	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.02	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 一层学生宿舍 2-A~2-C/2-5-3600~ 2-5	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.23	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	56	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第11页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 一层学生宿舍 2-A~2-C/2-6-3600~ 2-6	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.33	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	54	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.02	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
2#楼: 一层学生宿舍 2-A~2-C/2-7-3600~ 2-7	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.34	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	56	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 一层学生宿舍 2-A~2-C/2-7~2-7+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.24	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	58	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第12页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 二层学生宿舍 2-A~2-C/2-2~2-2+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.11	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.10	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	61	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
2#楼: 二层学生宿舍 2-A~2-C/2-4~2-4+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.08	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	76	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.04	合格
2#楼: 二层学生宿舍 2-A~2-C/2-5~2-5+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.18	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.03	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	82	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第13页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 二层学生宿舍 2-A~2-C/2-6~2-6+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.25	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.03	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
2#楼: 二层学生宿舍 2-A~2-C/2-8-3600~ 2-8	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.22	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	53	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.06	合格
2#楼: 三层学生宿舍 2-A~2-C/2-2~2-2+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.24	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	56	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第14页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 三层学生宿舍 2-A~2-C/2-4-3600~ 2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.21	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	72	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.03	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.04	合格
2#楼: 三层学生宿舍 2-A~2-C/2-5-3600~ 2-5	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.21	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.03	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	62	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 三层学生宿舍 2-A~2-C/2-6-3600~ 2-6	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.25	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.03	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.04	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第15页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 三层学生宿舍 2-A~2-C/2-8-3600~ 2-8	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.20	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	68	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 四层学生宿舍 2-A~2-C/2-4-3600~ 2-4	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.23	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	57	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格
2#楼: 四层学生宿舍 2-A~2-C/2-4~2-4+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.19	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	64	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第16页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 四层学生宿舍 2-A~2-C/2-5-3600~ 2-5	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.19	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	80	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 四层学生宿舍 2-A~2-C/2-6~2-6+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.15	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	47	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 四层学生宿舍 2-A~2-C/2-7~2-7+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.12	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	67	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.03	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第17页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 五层学生宿舍 2-A`2-C/2-2`2-2+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.15	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.11	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	57	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 五层学生宿舍 2-A`2-C/2-4`2-4+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.26	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	82	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.03	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
2#楼: 五层学生宿舍 2-A`2-C/2-5`2-5+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.23	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.06	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第18页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 五层学生宿舍 2-A~2-C/2-6-3600~ 2-6	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.22	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	74	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 五层学生宿舍 2-A~2-C/2-7~2-7+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.24	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.03	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.05	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.03	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.01	合格
2#楼: 六层学生宿舍 2-A~2-C/2-4~2-4+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.27	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.03	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.07	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	56	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.03	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第19页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 六层学生宿舍 2-A~2-C/2-5~2-5+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.25	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.03	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	66	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
2#楼: 六层学生宿舍 2-A~2-C/2-6~2-6+3 600	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.23	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.03	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.08	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	64	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.05	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.04	合格
2#楼: 六层学生宿舍 2-A~2-C/2-7-3600~ 2-7	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.23	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.02	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.03	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	65	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.04	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格

批准:

审核:

检测:



152101060028

有效期至:2027年08月19日

中国国检测试控股集团海南有限公司

室内环境检验报告(续页)

报告编号: 005AZ4002002500039

第20页 共20页

采样点位置	检测项目	计量单位	标准要求		检测结果	判定
			I类	II类		
2#楼: 六层学生宿舍 2-A~2-C/2-8-3600~ 2-8	TVOC	mg/m ³	≤0.45	≤0.50	0.18	合格
	苯	mg/m ³	≤0.06	≤0.09	0.01	合格
	甲醛	mg/m ³	≤0.07	≤0.08	0.04	合格
	氨	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.09	合格
	氡	Bq/m ³	≤150	≤150	55	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.15	≤0.20	0.03	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	≤0.20	0.02	合格
(以下空白)						

批准:

审核:

检测: